

① 寸法図（単位：mm）

467

444

(機器取付ピッチ)

412

(配管操作スペース)

21

590

(配管操作スペース)

650

100

100

100

100

(後固定板の取付ピッチ)

50

432

532

50

(アンカーボルトM10取付ピッチ)

410

(据置台直付け用アンカーボルト取付ピッチ)

89±7.5

59

4-12.5X21長孔

床固定

現地取付（同梱品）

25

148

30

(アンカーボルトM10取付けピッチ)

225

●側面配管をする場合には
引き出す側の配管カバーは
廃棄して、外したビスは枠
に取り付けてください。

② GH-H240ZW-S0 取付け寸法図
(XT4216ARSAWCZ)

480

470

94

15

720

750

250

10~180

(スライド可)

壁固定金具
固定板上

絶縁部品使用時及び
M10ボルト使用時

26

36

通常時

720

650

(15)

2018

2

6

●上部固定がない場合、上層階に設置時は必ず背面カバー
(別売部品：PB-80、PB-81)を取り付けてください

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考	適合告示 (国土交通省告示 第1447号の第五)
木壁固定	木ねじφ4.8×38	据置(上部固定あり)	2	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	JIS B 1112-1995に準拠	二
RC・ALC 壁固定	樹脂プラグφ6×30 木ねじφ4.8×38	据置(上部固定あり)	2	合計0.6kN以上	左記の木ねじと プラグ組合せ時	二
基礎(地階)	M6×30 (おねじアンカー)※1	据置(上部固定なし)	4	2.2kN/本以上		一

※1：アンカーは現地手配品。中間階および上層階に設置される際はアンカー径等が異なりますので、告示第5の1に定めるアンカー径に従い施工してください。

質量

本体質量：6.6kg
梱包質量：8.1kg

納入仕様図

名称	据置台 (650H)
品名	SD-6541-S0
提出年月日	年 月 日
単位	mm
受領印	
受領年月日	年 月 日

〒417-8505
静岡県富士市西柏原新田201
管理番号 NS18-044-00

③ 仕様

材質	溶融亜鉛メッキ鋼板
表面処理	カチオン電着塗装+溶剤塗装(シルバーメタリック) 外装色：シルバーメタリック
付属品	固定板上(溶融亜鉛メッキ鋼板、カチオン電着塗装+溶剤塗装 シルバーメタリック) 壁固定金具(溶融亜鉛メッキ鋼板、カチオン電着塗装+溶剤塗装 シルバーメタリック) 床固定(4枚)(冷間圧延鋼板、亜鉛メッキ) +トラスエパタイトM4×10コーティングW入(6本) 座金小・大(各2個)、絶縁ワッシャ・絶縁プレート(各2個)

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造
耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

作成2018年 2月 6日

NS18-044-00