




(機器上からの透視図)



配管口径	施工条件	浴槽循環口までの高さ
10A樹脂管 13A樹脂管	通常15mまで (設定変更により25mまで対応可)	※7m以内

■暖房関連仕様

暖房水タンク容量	1.3 ㍲ (有効 0.8 ㍲)
許容システム水量	銅管: 24.0 ㍲ 樹脂管: 35.0 ㍲

ガ ス	4 0
水	5 1
湯	5 1
追いだき往・戻	3 8
暖房低温往	2 4
暖房高温往	3 8
暖房戻	3 8
ド レ ン	2 5
電 線 管	2 5

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ	壁掛け 据置(上部固定有)	$\phi 4.8 \times 38$	4 2	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	JISB1112-1995 に準拠
R C 壁固定	ブラグ	壁掛け 据置(上部固定有)	$\phi 6 \times 30$	4 2	0.3kN/本以上 合計0.6kN以上	付属木ねじ との組合せ
	おねじ形あと 施工アンカー	壁掛け 据置(上部固定有)	M6×30以上 M5×20以上	2 1	0.5kN/本以上 合計0.6kN以上	アンカーは現地調達品。 ブラグ併用時はアンカーで 耐力確保するものとする。
A L C 壁固定	挟込金具	壁掛け	M10	4	0.3kN/本以上	防振架台
P S 固定	小ねじ	壁掛け	M5×16	4	0.5kN/本以上	

ecoエース

品名	X T 4 2 1 4 A R S S W 3 C U	
型式	G H - H 2 4 0 0 A W	
設置方式	屋外壁掛設置形／P S 標準設置形	
製品質量 (kg)	4 3 (満水時: 4 6)	
防火性能	側面・後面近接設置	
ガス種類	1 3 A	
ガス消費量 (kW)	給湯	44.2(38.000kcal/h)
	暖房	20.0(17.200kcal/h)
	同時	64.2(55.200kcal/h)
能力 (kW)	給湯	41.9(24.0号)~4.36(2.5号)(比例制御)
	追いだき	9.88(8.500kcal/h)
	暖房	17.4kW(15.000kcal/h) ~2.33kW(2.000kcal/h)比例
区分名	Q	
熱効率 (%)	給湯・湯張り	95.0
	暖房	87.0(低温89.0、高温85.0)
	13kg・消費効率	93.0
	達成率	112
騒音値 (dB(A))	49 (給湯・暖房・同時使用時)	
点火方式	タイレクト着火方式	
給排気方式	強制排気式	
最大出湯量	27ℓ/min	
最低作動流量	3.5ℓ/min	
最低作動水压	10.0kPa(0.1kgf/cm ²) (機器のみの場合)	
使用水压 (動圧)	100~750kPa(1.0~7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
	追いだき方式	間接加熱式
配管口径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ
	追いだき往・戻	CCHMジ・ョイント
	暖房低温往	CCHMジ・ョイント(3P)
	暖房高温往・戻	CCHMジ・ョイント
	ドレン	15A(R1/2)オネジ
	ガス	20A(R3/4)オネジ
	電気	C31(呼び径)
中和剤	寒水石	
電気特性	電源	AC100V
	リモコン	24V以下
	消費電力	320W
	同時使用	390W
安全装置	空だき防止装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(回転検出方式) 立消え安全装置(フ列ム口ツッ方式) 残火安全装置(パイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導雷保護装置(サージアブソーバー方式) 過電流防止装置(電流ヒューズ)	
付属品	取扱説明書 工事明書 中継リド線一式 取付ネジ類一式	
別売部品	浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン 各種据置台(SD-4534/SD-6534) 配管カ/イー(HC-4534/HC-6534) 防振架台(BK-4500/6500) 防振壁固定金具(WK-9000) 側方排気カ/イー(HY-2902) 上方排気カ/イー(HU-1902) 排気斜カ/イー(HA-1080V-15/HA-1080V-30) Xゲノヨカ/グイー2P(EM-02) 他	
給水装置認証番号	N W 2 0 1 9	

東京ガス株式会社

NS 13-165-00

※機器に直結する1次給水配管は、金属管をご使用ください。
 やむをえず樹脂管を使用する場合は、逆流防止機構（逆止弁）を設けてください。
 ※仕様表、給湯最小は参考値です。
 ※仕様・寸法等は改良の為、予告なく変更することがあります。
 ※屋外設置の際は屋外にAC100Vの防水コンセントを設けてください。
 ※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省令第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件」の一部を改定する件」に対応しています。