



■機器本体寸法図（単位：mm）

（機器上からの透視図）




外装色：ホワイト（近似色：マンセルN0，10Y8／0.5，7分ツヤ）

F 部詳細



G 部詳細



■追いだし施工条件

配管口径	施工条件	浴槽循環口までの高さ
10A樹脂管 13A樹脂管	通常15mまで （設定変更により25mまで対応可）	※7m以内

※2F（3.5m以上）に自動注湯する場合150kPa（1.5kgf/cm²）以上の給水圧が必要になります。

■暖房関連仕様

機外 暖房 揚ポン プ	高温	60kPa（10ℓ/min）
	低温	1系統 56kPa（3.5ℓ/min） 2系統 51kPa（7ℓ/min） 3系統 52kPa（10.5ℓ/min）

暖房水タンク容量	1.3ℓ（有効0.8ℓ）
許容システム水量	給湯:24.0ℓ 排水:35.0ℓ

■底板よりの各継手高さ（mm）

ガス	40
水	51
湯	51
追いだし往・戻	38
暖房低温往	24
暖房高温往	38
暖房戻	38
ドレン	25
電線管	25

- ※機器に直結する1次給水配管は、金属管をご使用ください。やむをえず樹脂管を使用する場合は、逆流防止機構（逆止弁）を設けてください。
- ※仕様表、給湯最小は参考値です。
- ※仕様・寸法等は改良の為、予告なく変更することがあります。
- ※屋外設置の際は屋外にAC100Vの防水コンセントを設けてください。
- ※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

給水装置認証番号：NW2019

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考	適応告示（国土交通省告示第1447号の第五）
木壁固定	木ねじ	壁掛け 据置（上部固定有）	φ4.8X38	4	0.3kN/本以上 （木下地15mm）	JISB1112-1995 に準拠	一
		壁掛け 据置（上部固定有）	φ6X30	4	0.3kN/本以上 合計0.6kN以上	付属木ねじ との組合せ	一
RC壁固定	ブラグ あねじ形あと 施工アンカー	壁掛け 据置（上部固定有）	M6X30以上 M5X20以上	2 1	0.5kN/本以上 合計0.6kN以上	ブラグーは現地調達が ブラグ使用時はアンカーで 耐力確保するものとする。	一
		壁掛け	M10	4	0.3kN/本以上	防振架台	三
ALC壁固定	挟込金具	壁掛け	M5X12	5	0.5kN/本以上		三

■仕様表

品名		XT4219ARS0AW3C	
型式		GH-H243Z(A)TF	
設置方式		PS扉内設置形（給排気延長）	
製品質量（kg）		42（満水時：45）	
ガス種類		13A	
ガス消費量（kW）	給湯	44.2(38,000kcal/h)	
	暖房	16.1(13,800kcal/h)	
	同時	58.1(50,000kcal/h)	
能力（kW）	給湯	41.9(24.0号)～0.17(0.1号)(比例制御)	
	追いだし	9.88(8,500kcal/h)	
	暖房	14.0kW(12,000kcal/h) ～2.33kW(2,000kcal/h)比例	
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0	
	暖房	87.0(低温87.0、高温87.0)	
	エネルギー消費効率	93.0	
	達成率	112	
騒音値(dB(A))		49(給湯・暖房・同時使用時)	
点火方式		タイレクト着火方式	
給排気方式		強制給排気式	
最大出湯量		29ℓ/min	
最低作動流量		1.9ℓ/min	
最低作動水压		10.0kPa(0.1kgf/cm ²)（機器のみの場合）	
使用水压（動圧）		100～750kPa(1.0～7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御	
	暖房	比例制御	
追いだし方式		間接加熱式	
配管口径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ	
	追いだし往・戻	QF16(CCHM)ジョイント	
	暖房低温往	CHMジョイント(3P)	
	暖房高温往・戻	QF16(CCHM)ジョイント	
	ドレン	15A(R1/2)オネジ	
	ガス	20A(R3/4)オネジ	
	電気	C31(呼び径)	
中和剤		寒水石	
電気特性	電源	AC100V	
	リモコン	24V以下	
消費電力	同時使用	280W	
	凍結予防	最大330W	
安全装置		空だき防止装置（水量センサー方式） ファン回転検出装置（回転検出方式） 立消え安全装置（フレームロッド方式） 残火安全装置（パイメタル方式） 過圧防止安全装置（スプリング方式） 水位確認装置（水位電極方式） 凍結予防装置（電気ヒーター＋ポンプ運転） 漏電安全装置（漏電リレー方式） 過熱防止装置（温度ヒューズ方式） 誘導雷保護装置（サージアブソーバー方式） 過電流防止装置（電流ヒューズ）	
付属品		取扱説明書 工事説明書 中継リド線一式 取付ネジ一式	
別売部品		浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン（各種） 据置台（450mm:SD-4537,650mm:SD-6537） 配管カバー（450mm:HC-4537,650mm:HC-6537） 扉内収納ボックス（SB-8105） 防振架台（450mm:BX-4503,650mm:BX-6503） 電力測定ユニット（EM-02） エコネットライトアダプター（ELA-01） リモコンコード 循環アダプタ	

納入仕様図

パーパス株式会社

〒417-8505
静岡県富士市西柏原新田201

管理番号 NS19-174-00

名称 給湯暖房用熱源機
強制循環タイプ・全自動タイプ

品名 XT4219ARS0AW3C
提出年月日 年 月 日 単位 mm

受領印
受領年月日 年 月 日