

■機器本体寸法図（単位：mm）

（機器上からの透視図）

暖房戻

QF16ジョイント（CCHMジョイント）

追いだき往

QF16ジョイント（CCHMジョイント）

追いだき戻

QF16ジョイント（CCHMジョイント）

湯（20A）

水（20A）

ドレン（15A）

ガス（20A）

電気（C31）

暖房高温往

QF16ジョイント（CCHMジョイント）

暖房低温往

（CHMジョイント6P）

不凍液注入扉

点検扉

（扉内収納ボックス取付ピッチ）

466

424

328

313

253

48

39

188

150

104

53

62

89

116

202

252

311

359

397

480

470

270

150

720

750

186

454

F部詳細

G部詳細

G部

■追いだき施工条件

配管口径	施工条件	浴槽あふれ線までの高さ
10A樹脂管	通常15mまで （設定変更により25mまで対応可）	※ -5～7m以内

※2F（3.5m以上）に自動注湯する場合150kPa（1.5kgf/cm²）以上の給水压が必要になります。

配管口径	施工条件
1/2銅管	通常15mまで
3/8ペアチューブ	最大15m10曲がり

■暖房関連仕様

往・戻りヘッドの圧力損失を含みます

	高温	40kPa（10ℓ/min）	
機外揚程	低温	1系統	60kPa（3.5ℓ/min）
		2系統	52kPa（7ℓ/min）
		3系統	76kPa（10.5ℓ/min）
		4系統	64kPa（14ℓ/min）
		5系統	54kPa（16ℓ/min）
		6系統	50kPa（17ℓ/min）

暖房水タンク容量	1.3ℓ（有効0.8ℓ）
許容システム水量	銅管：24.0ℓ 樹脂管：35.0ℓ

■底板よりの各継手高さ（mm）

ガス	40
水	51
湯	51
追いだき往・戻	38
暖房低温往	24
暖房高温往	38
暖房戻	38
ドレン	25
電線管	25

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考	適合告示（国土交通省告示第1447号の第五）				
木壁固定	木ねじ	壁掛け 据置（上部固定有）	φ4.8×38	4	0.3kN/本以上 （木下地15mm）	JISB1112-1995 に準拠	三				
		2									
RC壁固定	ブラグ	壁掛け 据置（上部固定有）	φ6×30	4	0.3kN/本以上 合計0.6kN以上	付属木ねじとの組合せ	三				
		2									
		壁掛け 施工アンカー		M6×30以上				2	0.5kN/本以上 合計0.6kN以上	アンカーは現場調達品。 ブラグ使用時はアンカーで 耐力確保するものとします。	三
		据置（上部固定有）		M5×20以上				1			
ALC壁固定	挟込金具	壁掛け	M10	4	0.3kN/本以上	防振架台	三				
PS固定	小ねじ	壁掛け	M5×12	5	0.5kN/本以上		三				

■仕様表

品名		XT4219ARSOAW6C
型式		GH-H243Z(A)TF
設置方式		PS扉内設置形（給排水延長）
製品質量（kg）		42（満水時：45）
ガス種類		13A
ガス消費量（kW）	給湯	44.2（38.000kcal/h）
	暖房 同時	16.1（13.800kcal/h） 58.1（50.000kcal/h）
能力（kW）	給湯	41.9（24.0号）～0.17（0.1号）（比例制御）
	追いだき 暖房	9.88（8.500kcal/h） 14.0kW（12.000kcal/h） ～2.3kW（2.000kcal/h）比例
熱効率（%）	給湯・湯張り	95.0
	暖房 IHP給水消費効率	87.0（低温87.0，高温87.0） 93.0
	達成率	112
騒音値（dB(A)）		49（給湯・暖房・同時使用時）
点火方式		タイレクト着火方式
給排水方式		強制給排水式
最大出湯量		29.0ℓ/min
最低作動流量		1.9ℓ/min
最低作動水压		10.0kPa（0.1kgf/cm ² ）（機器のみの場合）
使用水压（動圧）		100～150kPa（1.0～1.5kgf/cm ² ）
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式		直接加熱式
配管口径	給水・給湯	20A（R3/4）オネジ
	追いだき往・戻	QF16（CCHM）ジョイント
	暖房低温往	CHMジョイント（6P）
	暖房高温往・戻	QF16（CCHM）ジョイント
	ドレン	15A（R1/2）オネジ
電気	ガス	20A（R3/4）オネジ
	電気	C31（呼び径）
中和剤		寒水石
電気特性	電源	AC100V
	リモコン	24V以下
	待機時	1.5W（浴室・台所リモコン取付時）
	消費電力 同時使用 凍結予防	280W 最大330W
安全装置		給湯側水量検知装置（水量センサー方式） ファン回転検出装置（燃焼ファン） 立消え安全装置（フレイムロッド方式） 残火安全装置（パイメタル方式） 過圧防止安全装置（スプリング方式） 水位確認装置（水位電極方式） 凍結予防装置（電気ヒーター＋ポンプ運転） 漏電安全装置（漏電リレー方式） 過熱防止装置（温度ヒューズ方式） 誘導雷保護装置（サージアブソーバー方式）
付属品		取扱説明書 工事説明書 中継リド線1式 取付ネジ1式
別売部品		浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン（各） 据置台（450mm：SD-4537、650mm：SD-6537） 配管カバー（450mm：HC-4537、650mm：HC-6537） 扉内収納ボックス（SB-8105） 防振架台（450mm：BK-4503、650mm：BK-6503） 電力測定ユニット（EM-02） エコネットライトアダプター（ELA-01） リモコンコード 給湯アダプタ

給水装置認証番号：NW2019

納入仕様図

パーパス株式会社

〒417-8505
静岡県富士市西柏原新田201

管理番号 NS19-162-00

名称 24号 給湯暖房用熱源機
強制循環タイプ・全自動タイプ

品名 XT4219ARSOAW6C

提出年月日 年 月 日 単位 mm

受領印

受領年月日 年 月 日

■外装色：ホワイト（近似色：マンセルN0，10Y8／0.5，7ツツヤ）

■ロゴ

ECO

環境省

■適合告示

適合告示（国土交通省告示第1447号の第五）