

(機器上からの透視図)



配 管 口 径	施 工 条 件	浴槽循環口までの高さ
10 A 樹脂管 13 A 樹脂管	通常 1.5 m まで (設定変更により 2.5 m まで対応可)	※ 7 m 以内

※ 2 F (3 . 5 m 以上) に自動注湯する場合 1 5 0 k P a
(1 . 5 k g f / c m ²) 以上の給水圧が必要に
なります。

■暖房関連仕様

機 外 揚 程	暖 房 ポ ン プ	高温	60kPa(10 ² lit/min)	
		低温	1 系統	56kPa(3.5 ² lit/min)
			2 系統	51kPa(7 ² lit/min)
			3 系統	52kPa(10.5 ² lit/min)

暖房水タンク容量	1.3 ㍓ (有効 0.8 ㍓)
許容システム水量	銅管: 24.0 ㍓ 樹脂管: 35.0 ㍓

■ 底板よりの各継手高さ
(mm)

力	ス	4 0
	水	5 1
	湯	5 1
追いだき往・戻		3 8
暖房低温往		2 4
暖房高温往		3 8
暖房戻		3 8
ドレ		2 5
電線管		2 5

- ※ 機器に直結する1次給水配管は、金属管をご使用ください。
やむをえず樹脂管を使用する場合は、逆流防止機構（逆止弁）
を設けてください。
- ※仕様表、給湯最小は参考値です。
- ※仕様・寸法等は改良の為、予告なく変更することがあります。
- ※屋外設置の際は屋外にAC100Vの防水コンセントを設けて
ください。
- ※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号
「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定
する件」に対応しています。

給水装置認証番号：NW2019

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考	通知告示 (国土交通省告示 第1447号 の第五)			
木壁固定	木ねじ	壁掛け	φ4.8×38	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	JISB1112-1995 に準拠	＝			
		据置(上部固定有)		2			＝			
R C 壁固定	ブラグ	壁掛け	φ6×30	4	0.3kN/本以上 合計0.6kN以上	付属木ねじ との組合せ	＝			
		据置(上部固定有)		2			＝			
		おねじ形および 施工アンカー		M6×30以上			2	0.5kN/本以上 合計0.6kN以上	アンカーは現場調達品。 ブラグ用時はアンカーで 耐力確保するものとする。	＝
		壁掛け		M5×20以上			1			＝
A L C 壁固定	挟込金具	壁掛け	M10	4	0.3kN/本以上	防振架台	＝			
P S 固定	小ねじ	壁掛け	M5112	5	0.5kN/本以上		＝			

■ 仕様表

品 名	X T 4 2 1 9 A R S O S W 3 C		
型 式	G H - H 2 4 3 Z (A) T F		
設 置 方 式	P S 庫内設置形 (給排水延長)		
製品質量 (kg)	4 2 (満水時: 4 5)		
カ ス 種 類	1 3 A		
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.2(38,000kcal/h)	
	暖 房	16.1(13,800kcal/h)	
	同 時	58.1(50,000kcal/h)	
能 力 (kW)	給 湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)	
	追いだき	9.88(8,500kcal/h)	
	暖 房	14.0kW(12,000kcal/h) ~2.33kW(2,000kcal/h)比例	
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0	
	暖 房	87.0(低温87.0、高温87.0)	
	1社1機消費効率	93.0	
	達成率	112	
騒 音 値 (dB(A))	49(給湯・暖房・同時使用時)		
点 火 方 式	ダイレクト着火方式		
給 排 気 方 式	強制給排気式		
	最大出湯量	29ℓ/min	
	最低作動流量	1.9ℓ/min	
	最低作動水压	10.0kPa(0.1kgf/cm ²) (機器のみの場合)	
	使用水压 (動圧)	100~750kPa(1.0~7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御	
	暖房	比例制御	
	追いだき方式	間接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ	
	追いだき往・戻	QF16(CCHM)ジ ョイント	
	暖房低温往	CHMジ ョイント(3P)	
	暖房高温往・戻	QF16(CCHM)ジ ョイント	
	ド レ ン	15A(R1/2)オネジ	
	ガ ス	20A(R3/4)オネジ	
	電 気	C31(呼び径)	
中 和 剤	寒水石		
電 気 特 性	電 源	AC100V	
	リモコン	24V以下	
	消費電力	同時使用	280W
	凍結予防	最大330W	
安 全 装 置	空だき防止装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(回転検出方式) 立消え安全装置(フレーム口ツッド方式) 残火安全装置(バイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導電保護装置(サージアブソーバー方式) 過電流防止装置(電流ヒューズ)		
付 属 品	取扱説明書 工事説明書 中継リノ線一式 取付ネジ類一式		
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン(各種) 据置台(450mm:SD-4537,650mm:SD-6537) 配管カバー(450mm:HC-4537,650mm:HC-6537) 扉内収納ボックス(SB-8105) 防振架台(450mm:BK-4503,650mm:BK-6503) 電力測定ユニット(EM-02) エコネットライトアダプター(ELA-01) リモコンコード 循環アダプタ		

納入仕様図

パーパス株式会社

4 1 7 - 8 5 0 5

静岡県富士市西柏原新田201

管理番号	NS19-180-00
------	-------------

名 称 給湯暖房用熱源機
強制循環タイプ・自動タイプ

XT4219ARS0SW3C

提出年月日	年	月	日	单位	mm
-------	---	---	---	----	----

受領印				
-----	--	--	--	--

受領年月日	年	月	日
-------	---	---	---

NS 19-180-00