

■ 機器本体寸法図（単位：mm）

(A) 部詳細

(B) 部詳細

**注）機器本体幅は最大254mmとなりますのでパイプシャフト金枠の内のり寸法は
P S標準設置形260mm以上
P S扉内設置形324mm以上
としてください。**

	継手高さ（mm）	配管口径
ガス	40	20A(R3/4)オネジ
水	51	20A(R3/4)オネジ
湯	51	20A(R3/4)オネジ
追いだき往・戻	38	CCHMジョイント
暖房低温往	25	CHMジョイント(4P)
暖房高温往	38	CCHMジョイント
暖房戻	38	CCHMジョイント
ドレン管接続口	25	15A(R1/2)オネジ
電線管	25	C31(呼び径)

■ 固定方法

固定場所
木壁固定
RC・ALC壁固定
P S固定

- *本製品の設置に構造耐力上必要とする。
- *機器に直接やむをえずくねらせてください。
- *屋外設置の場合は、雨どりを付けてください。
- *ガス種による燃焼器具の仕様表を確認してください。

※仕様・寸法等は改良の為、予告なく変更される場合があります。必ず最新の仕様書をご確認ください。

※暖房低温往は、熱動弁(4P)内蔵です。

※パイプシャフト取付金枠は、P S標準設置形のP S設置用金枠を参考にご覧ください。

※設置については、各地の消防署・水道局等へ確認の上、金枠等の仕様を決定してください。

	継手高さ (mm)	配管口径
ガス	40	20A(R3/4)オネジ
水	51	20A(R3/4)オネジ
湯	51	20A(R3/4)オネジ
追いだき往・戻	38	CCHMジョイント
暖房低温往	25	CHMジョイント(4P)
暖房高温往	38	CCHMジョイント
暖房戻	38	CCHMジョイント
ドレン管接続口	25	15A(R1/2)オネジ
電線管	25	C31(呼び径)

外装色：ニューホワイト（近似色：マンセルNo. 6.3Y8.2/
0.5 7分ツヤ）

暖房ポンプ 機外揚程	高温	81 KPa (5 階/min)	
	低温	1 系統	73 KPa (2 階/min)
		2 系統	72 KPa (4 階/min)
		3 系統	102 KPa (6 階/min)
		4 系統	86 KPa (8 階/min)
暖房水タンク容量	1.3 階 (有効0.8 階)		
許容システム水量	銅管: 24.0 階 樹脂管: 35.0 階		

配 管 口 径	施 工 条 件	浴槽あふれ縁までの高さ
10A樹脂管	通常15mまで (設定変更により25mまで対応可)	※ -5~7m以内

※2F(3.5m以上)に自動注湯する場合150kPa(1.5kgf/cm²)以上の給水圧が必要になります。

配 管 口 径	施 工 条 件
φ12.7銅管	通常15mまで

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定 本数	引張り耐力	備考	通称告示 (国交告示 第447号 の第五)
木壁固定	木ねじφ4.8×38	据置 (上部固定あり)	2	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	据置台に同梱	二
RC・ALC壁固定	ブラクSX φ6×3.0 木ねじφ4.8×38	据置 (上部固定あり)	2	合計0.6kN以上 左記の木ねじと ブラク組合せ時	据置台に同梱	二
PS固定	小ねじM5×16	PS標準	4	0.5kN/本以上		三

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

※ 機器に直結する1次給水配管は、金属管をご使用ください。
やむをえず樹脂管を使用する場合は、逆流防止機構（逆止弁）を設けてください。

※屋外設置の際は屋外にAC100Vの防水コンセントを
設けてください。(PS設置を除く)

※ガス種によりガス消費量、給湯能力は多少異なります。
※仕様表の給湯最小は参考値です。

予告なく変更することがあります。

※暖房低温往は、熱動弁(4P)内蔵です。

※パイプシャフト取付金枠は、P S標準設置がP S設置用金枠参考図(R-261)、
P S扉内設置形はP S設置用金枠参考図(T-304)、収納ボックス(SB-9800)
を参考にしてください。

※設置については、各地の消防署・水道局の規制を受ける場合がありますので、十分に確認の上、金枠等の仕様を決定してください。



品 名	X T 4 2 2 2 L R S S W 4 C	
型 式	G H - H 2 4 6 Z (A) W S	
B L 品 番	X T 4 2 2 2 L R S S W 4 C	
設 置 方 式	屋外据置台設置形・P S 標準、P S 扉内設置形 (P S 扉内設置は別売の排気アダプター使用による)	
製品質量 (k g)	4 1 (運転時 : 4 5)	
ガ ス 種 類	1 3 A	
ガス消費量 (kW)	給 湯	4 4 . 1
	暖 房	1 6 . 1
	同 時	5 0 . 0
能 力 (kW)	給 湯	41.9 (24.0号) ~ 0.17 (0.1号) (比例制御)
	追いだき	9.88 (8,500kcal/h)
	暖 房	14.0kW (12,000kcal/h) ~ 2.3kW (2,000kcal/h) 比例
熱効率 (%)	給湯・湯張り	95.0
	暖 房	87.0 (低温 87.0 高温 87.0)
エネルギー 消費効率	区 分	IV
	定格 (%)	93.0
騒 音 値 (dB (A))	49 (給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式	タイレクト着火方式	
給 排 気 方 式	強制通気式	
最大出湯量	29ℓ / min	
最低作動流量	1.9ℓ / min	
最低作動水压	10.0kPa (0.1kgf / cm ²) (機器のみの場合)	
使用水压 (動圧)	0.1 ~ 0.75MPa (1.0 ~ 7.5kgf / cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式	間接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A (R3/4) オネジ
	追いだき往・戻	CCHM (QF16) ジョイント
	暖房低温往	CHMジョイント (4 P)
	暖房高温往・戻	CCHM (QF16) ジョイント
	ドレン管接続口	15A (R1/2) オネジ
	ガ ス	20A (R3/4) オネジ
	電 気	C 31 (呼び径)
	中和剤	寒水石
電 気 特 性	電 源	A C 1 0 0 V
	リモコン	2 4 V 以下
	消費電力	1 . 5 W (浴室・台所リモコン取付時)
	待機時	2 7 0 W
	同時使用	3 1 0 W
安 全 装 置	凍結予防	3 1 0 W
	安全装置	給湯側水量検知装置 (水量センサー方式) ファン回転検出装置 (燃焼ファン) 立消え安全装置 (フレームロック方式) 残火安全装置 (バイメタル方式) 過圧防止安全装置 (スプリング方式) 水位確認装置 (水位電極方式) 凍結予防装置 (電気ヒーター + ポンプ運転) 漏電安全装置 (漏電リレー方式) 過熱防止装置 (温度ヒューズ方式) 誘導電保護装置 (サージアブソーバー方式)
付 属 品	取扱説明書 工事説明書 中継リード線 (一式) 取付ネジ (一式)	
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン (各様) 据置台ロング (550mm : SD-550SL-W) 据置台 (550mm : SD-550S-W) 自在排気アダプター (HT-2504) 前方排気用アダプター (HM-2502-CS) 扉内収納ボックス (SB-9800) 扉内排気アダプター (THA-1000) 排気流速UPアダプター (斜方タイプ) (HA-1080V-15/30) 排気流速UPアダプター (上方タイプ) (HA-1080V-UD15/30) 電力測定ユニット (EM-02) 他	
給水装置認証番号	N W 2 0 1 9	

納入仕様図	名 称		24号 給湯暖房用熱源機 強制循環タイプ・自動タイプ	
	品 名		XT4222LRSSW4C	
パーパス株式会社 〒417-8505 静岡県富士市西柏原新田201	提出年月日	年 月 日	単位	mm
	受 領 印			
管 理 番 号	NS21-163-00		受領年月日 年 月 日	